



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в городе  
Междуреченск, городе Мыски, Междуреченском районе**  
652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т. Строителей, 38, тел./факс: (384-75) 2-45-54

**Предписание**

**должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

№ 162 от «04» мая 2017 г

Должностное лицо Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе Кудря Валерий Владимирович, в результате рассмотрения мероприятий по контролю, акта проверки №476-17 от «28» апреля 2017 г.

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов»

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

Юридический адрес: 652884, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 14

Фактический адрес: 652840, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Пушкина, 14

Ф.И.О. руководителя: Погадаева Светлана Борисовна, телефон: 3-99-04

ОГРН 1034214001084 ИНН 4214013445

**Установил:**

При проверке соблюдения требований санитарного законодательства в Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Занятия физической культурой для учащихся предусмотрены в основном последними уроками. Но проводятся также 1-3 уроками со следующими за ними уроками с письменным заданием, что не соответствует требованиям п. 10.7 (приложение 3) раздела X:

- *Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы;*

2. При составлении расписаний не предусмотрено чередование различных по сложности предметов. В расписании уроков 5-11 классов наиболее трудные предметы не всегда проводятся 2-4 уроком, не предусмотрено чередование предметов естественно-математического профиля с гуманитарными предметами, что не соответствует требованиям п. 10.8:

- *При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся*

*II и III ступени образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными предметами;*

3. В душевой спортзала для девочек один из двух душевых распылителей в нерабочем состоянии. Используются деревянные решетки для ног, не обеспечивающие проведения качественной дезинфекции. На стенах кафельная плитка покрыта ржавчиной. Санитарно-техническое содержание помещений душевых спортзала, не соответствует требованиям п. 12.8:

*- Ежедневную уборку туалетов, душевых, буфетов, помещений медицинского назначения проводят с использованием дезинфицирующих средств независимо от эпидемиологической ситуации. Санитарно-техническое оборудование подлежит ежедневному обеззараживанию.*

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

4. Измеренные уровни искусственного освещения: в кабинете №16 в точке измерения №7 у доски – 423 люкс, при допустимом не менее 500; в кабинете №9 в точках измерения №№7,8,9 у доски – 344-477 люкс, при допустимом не менее 500; в кабинете ИЗО, музыка в точках измерения №№2,3 рабочая поверхность стола – 218-236 люкс, при допустимом не менее 300 и №№7,8,9 у доски – 230-444 люкс, при допустимом не менее 500; в кабинете технологии мальчиков в точках измерения №№1,2,3,4,5 рабочая поверхность стола – 244-289 люкс, при допустимом не менее 300 и №№7,8,9 у доски – 167-333 люкс, при допустимом не менее 500; в кабинете №5 в точках измерения №№1,2,6 рабочая поверхность стола – 202-282 люкс, при допустимом не менее 300 и №№7,8,9 у доски – 206-381 люкс, при допустимом не менее 500; в кабинете №23 в точках измерения №№7,8,9 у доски – 185-400 люкс, при допустимом не менее 500, что не соответствует требованиям гигиенического норматива, установленного таб.2.

В соответствии со ст. 17 п. 1. Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора), п. 2. ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в ред. Федерального закона от 26.06.2007 г. № 118-ФЗ), Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, утв. Приказом Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 15.06.2006 № 158

#### **ПРЕДПИСАЛ:**

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, юридическому лицу МБОУ «СОШ № 19» в срок – до **20.09.2017** г. выполнить требования:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

1. Занятия физической культурой для учащихся, распределить с учетом дневной нагрузки, привести в соответствие требований п. 10.7 (приложение 3) раздела X.

2. При составлении расписаний предусмотреть чередование различных по сложности предметов. Расписания уроков привести в соответствие требований п. 10.8.

3. Санитарно-техническое содержание помещений душевых спортзала привести в соответствие требований п. 12.8. В душевой для девочек отремонтировать распылитель. Прекратить использование деревянные решетки для ног, не обеспечивающих проведения качественной дезинфекции. На стенах кафельную плитку очистить от ржавчины.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

4. Уровни искусственного освещения: в кабинете №16 в точке измерения №7 у доски; в кабинете №9 в точках измерения №№7,8,9 у доски; в кабинете ИЗО, музыка в точках измерения

№№2,3 рабочая поверхность стола и №№7,8,9 у доски; в кабинете технологии мальчиков в точках измерения №№1,2,3,4,5 рабочая поверхность стола и №№7,8,9 у доски; в кабинете №5 в точках измерения №№1,2,6 рабочая поверхность стола и №№7,8,9; в кабинете №23 в точках измерения №№7,8,9 у доски привести в соответствие требований, установленного таб.2.


**Ответственность за исполнение предписания возлагается на юридическое лицо МБОУ СОШ № 19.**

Информацию, документы и сведения, подтверждающие выполнение настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Междуреченске, городе Мыски и Междуреченском районе по адресу: г. Междуреченск, пр. Строителей, д. 38 в письменном виде в установленные сроки.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника  
территориального отдела в г.  
Междуреченск, г. Мыски,  
Междуреченском районе  
(должность лица, уполномоченного  
осуществлять госсанэпиднадзор)



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Кудря В.В.  
(фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении предписания:

Предписание от «04» мая 2017г. № 162 получил «04» мая 2017г.  
Подпись представителя юридического лица  
(индивидуального предпринимателя)

*[Handwritten signature]* ✓ Погадаева С.Б.  
(подпись) (Ф.И.О.)

*Получена предписание 04.05.2017* *[Handwritten signature]*